

**FF-1.*-jelű padlófűtés vezető-gyűjtő :*

Fűtőkör jele	Csőosztás	Fűtőfelület	Fűtőkör hossza	Használati telj.	Összes telj.	Tömegáram
1.	150 mm	12,40 m2	86 m	1.122 W	1.326 W	114 l/h
2.	150 mm	14,50 m2	106 m	1.112 W	1.351 W	116 l/h
3.	100 mm	7,60 m2	77 m	791 W	916 W	79 l/h
4.	100 mm	8,50 m2	86 m	885 W	1.025 W	88 l/h
5.	100 mm	6,80 m2	67 m	673 W	985 W	85 l/h
6.	100 mm	5,90 m2	58 m	614 W	711 W	61 l/h
7.	100 mm	5,10 m2	53 m	531 W	615 W	53 l/h
8.	100 mm	5,40 m2	53 m	562 W	651 W	56 l/h
8-8 kör		66,20 m2	598 m	6.490 W	7.580 W	652 l/h

**FF-2.*-jelű padlófűtés vezető-gyűjtő :*

Fűtőkör jele	Csőosztás	Fűtőfelület	Fűtőkör hossza	Használati telj.	Összes telj.	Tömegáram
9.	100 mm	8,20 m2	79 m	854 W	989 W	85 l/h
10.	100 mm	8,60 m2	86 m	895 W	1.037 W	89 l/h
11.	100 mm	8,70 m2	87 m	906 W	1.049 W	90 l/h
12.	100 mm	8,30 m2	84 m	864 W	1.001 W	86 l/h
13.	100 mm	7,80 m2	79 m	812 W	940 W	81 l/h
14.	100 mm	7,20 m2	74 m	750 W	868 W	75 l/h
15.	100 mm	9,30 m2	94 m	968 W	1.121 W	96 l/h
16.	100 mm	9,10 m2	90 m	947 W	1.097 W	94 l/h
17.	100 mm	8,20 m2	78 m	854 W	989 W	85 l/h
18.	100 mm	6,80 m2	69 m	708 W	820 W	71 l/h
10-10 kör		82,20 m2	820 m	8.558 W	9.911 W	852 l/h

**FF-3.*-jelű padlófűtés vezető-gyűjtő :*

Fűtőkör jele	Csőosztás	Fűtőfelület	Fűtőkör hossza	Használati telj.	Összes telj.	Tömegáram
19.	100 mm	8,00 m2	80 m	734 W	866 W	75 l/h
20.	100-150 mm	7,60 m2	61 m	740 W	867 W	75 l/h
21.	150 mm	12,80 m2	101 m	867 W	1.078 W	93 l/h
22.	150 mm	12,50 m2	94 m	846 W	1.052 W	90 l/h
23.	150 mm	12,70 m2	95 m	860 W	1.069 W	92 l/h
24.	150 mm	13,30 m2	95 m	900 W	1.119 W	96 l/h
6-6 kör		66,90 m2	526 m	4.947 W	6.051 W	521 l/h

**FF-4.*-jelű padlófűtés vezető-gyűjtő :*

Fűtőkör jele	Csőosztás	Fűtőfelület	Fűtőkör hossza	Használati telj.	Összes telj.	Tömegáram
25.	150 mm	7,90 m2	61 m	799 W	929 W	80 l/h
26.	150 mm	12,30 m2	93 m	983 W	1.185 W	102 l/h
27.	100 mm	7,40 m2	72 m	679 W	803 W	69 l/h
28.	100 mm	8,90 m2	88 m	817 W	963 W	83 l/h
29.	100 mm	9,20 m2	87 m	843 W	996 W	86 l/h
30.	100 mm	9,50 m2	89 m	872 W	1.029 W	88 l/h
31.	100-150 mm	10,90 m2	92 m	993 W	1.167 W	100 l/h
32.	150 mm	11,40 m2	83 m	1.047 W	1.235 W	106 l/h
8-8 kör		77,50 m2	667 m	7.033 W	8.304 W	714 l/h

**FF-5.*-jelű padlófűtés vezető-gyűjtő :*

Fűtőkör jele	Csőosztás	Fűtőfelület	Fűtőkör hossza	Használati telj.	Összes telj.	Tömegáram
33.	100 mm	8,00 m2	80 m	734 W	866 W	75 l/h
34.	100-150 mm	7,60 m2	61 m	740 W	867 W	75 l/h
35.	150 mm	12,80 m2	101 m	867 W	1.078 W	93 l/h
36.	150 mm	12,50 m2	94 m	846 W	1.052 W	90 l/h
37.	150 mm	12,70 m2	95 m	860 W	1.069 W	92 l/h
38.	150 mm	13,30 m2	95 m	900 W	1.119 W	96 l/h
6-6 kör		66,90 m2	526 m	4.947 W	6.051 W	521 l/h

JELMAGYARÁZAT :

padlófűtés előremenő vezető, t=+45°C
padlófűtés visszatérő vezető, t=+35°C
2xø*20mm poliuretán szigetelőcsatorna

A terv a műszaki leírással és a költségvetéssel együtt érvényes!

Ezen terv a Szerzői Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-t illetik. Az anyag bármely formában történő másolása-, sokszorosítása-, közvetítése-, átdolgozása-, közzététele és átdolgozása a TERVEZŐ beleegyezése nélkül TILOS! A jogsértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének jogát fenntartjuk.

Gyarmathy Zsolt EV épületgépész tervező 4029 Debrecen, Dobozi u. 8., 2/18.
MMK org.sz.: G-09-0523 Tel.: (30) 968-3913, E-mail: gyzsolt@t-email.hu

Építtető:
Sajószöged Községi Önkormányzata,
3599 Sajószöged, Ady E. u. 71.

Generál tervező:
Flott-Építő KFT.,
3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 30., fszt/3.

Létesítmény neve, helye:
Bölcsőde,
3599 Sajószöged, Mátyás király u. 10., HRSZ.: 383.

Rajz megnevezése:
Padlófűtés szerelési terv - földszinti alaprajz

Fázis, minőség:
KIVITELI TERV
M 1:50

Dátum:
2018. 08.

Rajzszám:
GF-2.

Gyarmathy Zsolt G-09-0523