LEMEZ ALSÓ VASALÁSA ÉS KONTÚR

M 1:50



LEMEZ FELSŐ VASALÁSA

M 1:50



LEMEZ FELSŐ SZERELŐVASA:

MEGJEGYZÉSEK:
Betonminőség : C20/25-XC1-24-F2
Betonacél minőség : B500B
Acél minőség : S235
Tégla: Porotherm N+F
Habarcs: H10
Betontakarás: 2.00 cm
Hasznosteher: 1.00 KN/m2
Szigetelés építész részlettery szerint!
Gépészeti áttörések gépész terv szerint!
Elektromos áttörések elektromos terv szerint!

ACÉLSZELVÉNYEK

Jel	db	Szelvény	Hossz	Tömeg	Tömeg	Össztömeg
			[mm]	[kg/m]	[kg/db]	[kg/je]
A1	4	100x100x6	2962	16.98	50.31	201.22
A2	8	Lp 300x8	300	18.84	5.65	45.22
A3	4	HE A 220	3950	50.51	199.51	798.02
A4	2	HE A 220	8650	50.51	436.89	873.79
A5	2	HE A 220	8750	50.51	441.94	883.89
					Össztömeg [kg]:	2802.1

ELŐREGYÁRTOTT ELEMEK

Pos	Megnevezés	db	V.Hossz [m]	Tömeg [kg/db]	Tömeg [kg/pos]	Megjegyzés
Ge1	A12-125	12	1.25	17.50	210	Porotherm
Ge2	EMA-100	8	1.00	34.30	274	Porotherm
Ge3	EMA-200	4	2.00	68.60	274	Porotherm
Ge4	EMA-125	24	1.25	42.88	1029	Porotherm
Ge5	EMA-175	8	1.75	60.03	480	Porotherm
Ge6	EMA-225	12	2.25	77.18	926	Porotherm
Ge7	A12-225	6	2.25	31.50	189	Porotherm
Összesen:		74			3.383 to	

A koszorúkban és a gerendákban a sarkokon ill. a becsatlakozó részeken a vasakat az alábbi módon kell toldani:



Létesítmény: SAJÓSZÖGED, MÁTYÁS KIRÁLY U. 10. HRSZ.:383 BÖLCSŐDE			S-2-1
Terv megnevezés: FÖLDSZINT FELETTI FÖDÉM TERVE		Dátum: 2018.04.	Tervfázis: K.T.
Tervező: Kása Imre T-1/09-0529	Munkatárs: -	Társzám: 32/2018	Lépték: M 1:50;1:25
			Terület: 0,86 m2 1:50=860 cm