

JELMAGYARÁZAT :

- fűtési előremenő vezeték, tv=50°C
- fűtési visszatérő vezeték, tv=30°C
- padlófűtési előremenő vezeték, tv=45°C
- padlófűtési visszatérő vezeték, tv=35°C
- tűgolási vezeték
- automatika (impulzus) vezeték
- Fűtési golyóscsap, Giacomini tip. PN16, menetes kivitel
- HERZ Strömax-M tip. fűtési beszabályozó szelep mérőcsonkkal, PN16, menetes kivitel
- Fűtési visszacsapószelep (rugós), Giacomini tip. PN16, menetes kivitel
- Fűtési szemmfogós "T"-csőíró, Giacomini tip. PN16, menetes kivitel
- Fűtési úrtől golyóscsap, Giacomini tip. PN16, menetes kivitel
- 1/2" automata légtelenítő, egyenes kivitel, FLAMCO Fixvent tip.
- Körcsőnlapos hőmérő, Ø63mm, 0-120°C, rugós rögzítéssel
- Körcsőnlapos forcsmérő, Ø63mm, fecsmérő csappal
- Armacell Tubolit DG tip. 13mm vtg. csőhő szigetelés

A terv a műszaki leírással és a költségvetéssel együtt érvényes!

Ezen terv a Szerzői Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-t illetik. Az anyag bármely formában történő másolása-, sokszorosítása-, közreadása-, átruházása-, készítétele és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS! A jogsértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének jogát fenntartjuk.

Gyarmathy Zsolt ÉV épületgépész tervező 4029 Debrecen, Dobozi u. 8., 2/18.
MMK eng.sz.: G-09-0523 Tel.: (30) 968-3913, E-mail: gyzsolt@t-email.hu

Építező:	*Sajószöged Községi Önkormányzata, 3599 Sajószöged, Ady E. u. 71.*
Generál tervező:	*Flott-Építő KFT., 3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 30., fszt/3.*
Létesítmény neve, helye:	*Bölcsőde, 3599 Sajószöged, Mátyás király u. 10., HRSZ.: 383.*
Rajz megnevezése: *Fűtés szerelési terv - hőellátás függőleges csőterv*	Tervfajta , méretarány: *KIVITELI TERV M 1:25*
Felelős tervező: *Gyarmathy Zsolt G-09-0523*	Dátum: *2018. 08.*
	Rajzszám: *GF-3.*