


Áramkör jele	01	02	03
Megnevezés	Betáplálás az ÉMÁSZ hálózatról	Túlfeszültség védelem B fokozata	Épület elosztó leágazása
Beépített teljesítmény	17 000		17 000
Kábel típus	ÉMÁSZ		Mkh Cu
Kábel méret: mm2	ÉMÁSZ		5x10

ÉRINTÉSVÉDELEM:	TN-S
NÉVLEGES FESZÜLTSG:	400/230V
ELOSZTÓSEKRENY :	IP55
ZÁRLATI SZILÁRDSÁG:	4,5 kA



Elektromos tervező: FÉNYESVÖLGY KFT. 3535 MISKOLC, FÉNYESVÖLGYI ÚT 13 Tel.: 46 / 532-555 Mobil: 30 / 93-55-579 E-mail: fenyvesvolgy@gmail.com	Építető: Sajószöged Községi Önkormányzata 3599 Sajószöged, Ady Endre u. 71.	Dátum	2018 június	Rajz Szám	V-7
		Kód:		Lépték	
Műnnich Gábor villasmérnök V-T-05-0239 EN-T-05-0239, Vn-05-0239 (VN-75/2012/01) G-B-6, EN-SZ szakértő	Generál tervező: Görzsöny Gábor É-05-0241	Munka neve: Bölcsöde építése Hrsz: 383 Sajószöged, Mátyás király u. 10. kiviteli terv			
		Rajz címe: FOGYASZTÁSMÉRÉS TERVE			