

Házi gáznyomáscsökkentő-mérő állomás falba süllyesztve
PeriG4Z T31FF G6 típus,
szekrény méret(szé*ma*me): 620*450*230mm
I"-I" alsó-alsó csatlakozással

382 hrsz.

TERVEZETT kisnyomású fogvasztói gázvezeték földárókban
PE80/G,SDR11,63*5,8 (MOP=0,03bar)

383 hrsz.

Mátyás király utca

MEGLÉVŐ középnyomású gázleágazó vezeték földárókban
PE80/G,SDR11,32*3,0 (MOP=3,00bar)

TERVEZETT ellenőrző-tisztító beton akna
Ø80cm beton aknagyűrű elemekből
(helyszíni beton fenék kinetel)
Ø80/50cm beton szűkítő kárpellel
Ø600mm öv-feláppal (D400 ter.h.oszt.)


Ø160 / KG-PVC
tervezett szennyvíz csatorna bekötővezeték földárókban

TERVEZETT ivóvíz bekötő vezeték földárókban
PE100/V,SDR11,40x3.7

Építendő szabványos betonozott vízmérő akna
1,00*1,00*1,50m belmérettel, kanyargásig szikkasztóval, acél hágcsonal
60*60cm bordázott acél feláppal
TERVEZETT hidegvíz FŐMÉRŐ - MOM Optima Super Plus 7704 típus.
Névleges átmérő : DN25
Mérőlogikai osztály : B
Q_{max} =7,0m³/h, Q_{névl} =3,5m³/h
Q_{álm} =0,28m³/h, Q_{min} =0,07m³/h
Indulási érzékenység : <15 l/h

TERVEZETT ivóvíz alapvezeték földárókban
PE100/V,SDR11,40x3.7

384 hrsz.



A terv a műszaki leírással és a költségvetéssel együtt érvényes!

Ezen terv a Szerzői Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik.
A jogok a TERVEZŐ-éilletik. Az anyag bármely formában történő másolása, sokszorosítása, közreadása,
átmunkázása, közzététele és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS!
A jogszéto cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének jogát fenntartjuk.

Gyarmathy Zsolt EV épületgépész tervező 4029 Debrecen, Doboz u. 8., 2/18. MMK eng.sz.: G-09-0523 Tel.: (30) 968-3913, E-mail: gyzsolh@t-email.hu	
Építető: Sajószöged Községi Önkormányzata, 3599 Sajószöged, Ady E. u. 71.	
Generál tervező: Flott-Építő KFT., 3580 Tiszaujváros, Erzsébet tér 30., fszt/3.	
Létesítmény neve, helye: Bölcsöde, 3599 Sajószöged, Mátyás király u. 10., HRSZ.: 383.	
Rajz megnevezése: Helyszínrajz	Tervfajla, mértanrajz: KIVITTELI TERV M 1:250
Feladás tervező	Dátum: 2018. 08.
Gyarmathy Zsolt G-09-0523	Rajzsám: GH-1.