



Mátyás király utca

MEGJEGYZÉS

- A kivitelezés során betartandók a TIGÁZ-DSO KFT. TT-4000 2201 08 DU 01 B 2017. sz. Technológiai Utasítása, ill. az MSZ 11413, MSZ 11414/5 szabványok vonatkozó előírása.
- A nyomásszabályozói a TIGÁZ-DSO KFT. Technológiai Utasítása szerint, lemezszekrényben kell elhelyezni.
- A gázmérő épületen kívül, lemezszekrénybe szerelendő!
- Erőművédelemről az MSZ HD 60364. szerint gondoskodni kell!
- Az épületen kívül szabadon /nem homlokzaton/ szerelt gázvezetékek alátámasztása vagy felfüggesztése 1"-os méret esetén legalább 2 m-enként, 3/4"-os méret esetén legalább 1,5 m-enként történjen.
- A gáznyomásszabályzó és a homlokzati nyílászárók távolsága legalább 1 m legyen.
- Középnomási földbe fektetett gázvezetékek aknáktól minimum 2 m-re, /szaglócsővel ellátott védőcsőben 1 m-re/ a kistomástól 1 m-re, /vagy szaglócsővel ellátott védőcsőben 0,5 m-re/ kerüljenek.
- Fűk 2 m-en belüli megközelítésnél a földbe fektetett gázvezeték burkolcsőbe kerüljön.

JELMAGYARÁZAT

---	meglévő gázvezeték
==	építendő gázvezeték földárókban
---	építendő gázvezeték külső homlokzaton
---	építendő gázvezeték falsíkon
---	MOFÉM-FLEXUM típusú zátházás golyóscsap
---	Pps/Alu koaxialis égéstermék elvezetés tengelye

A terv a műszaki leírással és a költségvetéssel együtt érvényes!

Ezen terv a Szerző Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-é illetik. Az anyag bármely formában történő másolása, sokszorosítása, közreadása, átiratkészítése, közzététele és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS!

A jogszéto cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének jogát fenntartjuk.

Gyarmathy Zsolt EV építéategépész tervező	4029 Debrecen, Doboz u. 8., 2/18.
MMK eng.sz.: G-09-0523	Tel.: (30) 968-3913, E-mail: gyzsolt@t-email.hu
Építető:	Sajószöged Községi Önkormányzata,
Generál tervező:	3599 Sajószöged, Ady E. u. 71.
	Flott-Építő KFT.,
	3580 Tiszajváros, Erzsébet tér 30., fszt/3.
Létesítmény neve, helye:	Bölcsöde,
	3599 Sajószöged, Mátyás király u. 10., HRSZ.: 383.
Rajz megnevezése:	Gázszerelési terv - földszinti alaprajz 2.
	Tervjára, mértékére:
	KIVITTELI TERV
	M 1:50
	Dátum:
	2018. 08.
Gyarmathy Zsolt G-09-0523	Rajzsám:
	GG-2.